УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель рабочей группы
_____/Хохлов И.А./
подпись Ф. И.О.
«28» июня 20 18 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 18 от «28» июня 20 18 г.

Муниципальное бюджетной учреждение культуры «Дворец культуры «Россия»
(полное юридическое наименование объекта)

446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Первомайская, 28, телефон: 8(84661)20727, факс: 8(84661) 20413, dk.otradny@gmail.com, Солопова Снежана Владимировна
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: городской округ Отрадный Самарской области

2. Ведомственная принадлежность: Администрация городского округа Отрадный Самарской области

3. Вид деятельности: культурно-досуговая деятельность
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 800 чел./ 800 чел.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: отдельно стоящее трехэтажное здание, базовый материал несущих конструкций – кирпич, бетон, материал лестниц гранит
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: 13 входов, 2 – основных, 11 - запасных

8. Год постройки: 1972 г.

9. Год последней реконструкции: 2006 г.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		175	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобусный маршрут № 5, остановка «Главпочтамт»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
	1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м		К, О		
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)					
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 2,0	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м	≥ 2,0	К		
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного	< 0,025 м	0	К, С, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	10	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	наличие	К, О		
	1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	25	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м		К		
	1.4. Открытая лестница (с ул. Первомайской)					
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	10	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	4	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,15	О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,29	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет	О, С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	расстояние между поручнями	≥ 1,0 м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
	1.5. Пандус на рельефе (с ул. Первомайской)					
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	0,6	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	5 °	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,2	К, О	замена	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м	наличие	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 х 1,5 м	наличие	К		
	промежуточная площадка на повороте пути	≥ 1,5 х 1,5 м				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	движения					
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	наличие	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	≥ 1,4 х 2 м или 1,5 х 1,85 м		О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	≥ 2,2 х 2,2 м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие		К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	наличие	К, О, С		
	Информация об объекте	наличие	нет	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	наличие	К	замена	
	2.2. Лестница наружная (вход по улице Первомайской)					
	Нескользкое покрытие	наличие	наличие	О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	нет	О, С	установка	
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Угол уклона	≤ 5 °		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие	наличие	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	установка	
	2.4. Тамбур					
	Габариты (глубина х ширина)	≥ 2,3 х 1,5 м, при реконструкции – (1,5-1,8) х 2 м	5,0 х 4,0	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	наличие	К, О		Р
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции – ≥ 0,9 м	1,5	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – < 0,014 м, общая высота – ≤ 0,028 м	0,02	К	ремонт	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	наличие	С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
	3.1. Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	ремонт	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
	3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,0	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Угол уклона	≤ 5 °	15°	К	реконструкция	
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	наличие	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,9	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,6	К	ремонт	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,8	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Наличие	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	нет	К, О	замена	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет			
	стационарный	наличие	нет	К		
	мобильный	наличие	нет	К		
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	2,4	К		
	Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	наличие	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м	нет	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	наличие	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	наличие	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	создание	
	3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Контрастная маркировка	наличие	наличие	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	О	установка	
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Угол уклона	≤ 5 °		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	≥ 0,3 м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	установка	
	Лестница № ____(вкладка при наличии других лестниц)					
	3.7. Лифт пассажирский					
	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве – ≥ 1,5 х 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 х 1,4 м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – ≥ 0,95 м, для действующих		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		объектов – ≥ 0,8 м				
	Зеркало**	наличие		К		
	Поручни**	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
	4.1. Обслуживание через окно/прилавок					
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	1,07-1,3	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	≥ 1,2 м	К		
	4.2. Обслуживание в кабинете №____					
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м		К		
	Высота порога	отсутствие		К, О		
	Информация тактильная	наличие		С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие		К, О, С, Г		
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	≥ 0,025 м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м		О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м		К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №____					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания №____(примерочная, переговорная, кабина телефона)					
	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, **читальный**, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	наличие	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	1,2	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	нет	Г	создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	наличие	Г		
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	наличие	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	наличие	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9	К, О		
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	1	К, О		
	ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9	К, О		
	габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	1,8	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	1,7	К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	наличие	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие	наличие	К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 × 1,2 м	нет	К	создание	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	1,5 х 1,0	К, О		
	опорный поручень	наличие	наличие	О	замена	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	наличие	К, О	замена	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	нет	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	наличие	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	нет	К	установка	
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 х 1,5 м		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х	≥ 0,48 х 0,85 м		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	длина)					
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq$ 1,5 м и $\leq$ 4,5 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq$ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq$ 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	создание	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	создание	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие	нет	Г	установка	
	переносная	наличие	нет	Г	установка	

7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Территория, прилегающая к объекту: на пути к главному специализированному входу в здание установить указатели направления движения, установить тактильные полосы перед съездом, а также перед препятствием на тротуарах. Создать автостоянку парковку для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м, на расстоянии 0,8-0,9 до кромки ступени установить тактильные полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м, установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м. установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с не травмирующими завершениями поручней с горизонтальной частью не менее 0,3 м. На пандусе на рельефе заменить поручни, с установкой поручней шириной 0,9 – 1,0 м, нижний поручень на высоте 0,7 м, верхний поручень на высоте 0,9 м с не травмирующими завершениями поручней с горизонтальной частью не менее 0,3 м
2. Входная группа: установить мнемосхему с названием учреждения, временем работы и адресом в соответствии с нормами с дублированием шрифта Брайля, установить систему вызова помощи, на наружной лестнице вверху и внизу установить тактильную полосу за 0,6 м до кромки ступени, создать контрастную маркировку крайних ступеней, установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, заменить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с не травмирующими завершениями поручней с горизонтальной частью не менее 0,3 м, установить разделительные поручни при ширине маршу более 4 м, установить световой маяк у входа, установить звуковой маяк у входа. Установить стационарный пандус согласно СП 59.13330.2016. демонтировать пороги внутренний и наружный
3. Пути движения на объекте: на лестнице на уровень первого этажа установить бортики по боковым краям ступеней. Не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с не травмирующими завершениями поручней с горизонтальной частью не менее 0,3 м. На внутреннем пандусе к лестнице на уровень первого этажа заменить поручни с двух сторон с расстоянием между поручнями 0,9-1,0 нижний поручень на высоте 0,7 м, верхний поручень на высоте 0,9 м с не травмирующими завершениями поручней с горизонтальной частью не менее 0,3 м, установить колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м. В коридорах и холлах установить указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы. Установить рифленую и (или) контрастно окрашенную полосу на участках пола перед поворотом и дверями (ширина). Установить опорные устройства, создать контрастную маркировку дверных проемов. На межэтажных лестницах установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) с шириной тактильной полосы 0,3-0,5 м, создать контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м, непрерывные поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с не травмирующими завершениями поручней с горизонтальной частью не менее 0,3 м, установить цифровые обозначения этажа, а также тактильные указатели номера этажа на поручне.
4. Зона оказания услуги: Создать места для лиц с нарушением слуха не менее 2 % от общего числа посадочных мест, с установкой индукционной системы в зрительном зале.

5. Санитарно-бытовые помещения: создать зону для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) не менее 0,75х1,2 м, установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), заменить водопроводный кран с рычажной рукояткой. Около раковины установить крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см), установить поворотное зеркало и писсуар на высоте от пола на более 0,4 м или вертикальной формы.
6. Средства информации и телекоммуникации: установить указатели и пиктограммы на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами с использованием шрифта Брайля на высоте 1,3-1,4 метра с высотой прописных букв не менее 0,075 метра, промаркировать кабинеты приема со стороны ручки, а также на кабинах санитарно-бытовых помещений, установить текстофоны (текстовые телефоны) текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей» строкой, а также факсимильные аппараты, установить телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, установить речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 метров, установить тестовые табло для вывода оперативной операции, а также малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные и индукционные системы.

«Представитель рабочей группы»
Секретарь комиссии по делам маломобильных граждан (инвалидов)
по обследованию социально значимых объектов
(должность)
(Эккерт. А.Е.)
(подпись) (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
«28» июня 2018 г.

Представитель организации
Директор
(должность)
(Солопова С.В.)
подпись М.П. (фамилия, и.о)

Дата заполнения
«__» июня 2018 г.

Приложения

1. Поэтажный план учреждения
2. Экспликация помещений учреждения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)